Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale
de la Haute- Loire
Unité Santé Environnement

Le Puy en Velay, le 23 septembre 202(

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CHASSIGNOLES
.
43440 CHASSIGNOLES

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé par l'ARS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur le prélèvement suivant :

DOULON

	Type	Code	Nom
Prélèvement :		00211659	
Unité de gestion :		0053	DOULON
Installation :	UDI	003817	DOULON PAR PRECAILLE
Point de surveillance :	S	0000003691	LIEU DIT FONTILLES

Localisation exacte : 28 RUE DE LA MALOUETTE (CUISINE)
Commune : CHASSIGNOLLES

Prélevé le : mardi 15 septembre 2026 à 11h13
par : laboratoire TERANA
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Température de l'eau	20,5 °C				25,00
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,09 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA HAUTE-LOIRE 4301
Code SISE de l'analyse : 00213985 Référence laboratoire : 26091423636601

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	4,1 °f				
Titre hydrotimétrique	4,1 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	9,3 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	***156 µS/cm***			***200,00***	1100,00
Sulfates	6,0 mg/L				250,00

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	0,01 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,05 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	2,3 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	90 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	110 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00211659)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.

Pour la directrice générale et par délégation
Le responsable du pôle santé-environnement

Laurent FERRER